

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 23.04.2018r

Sprawa ZP/13/2018

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**wykonanie rozbudowy budynku szpitala o jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek – pawilon mieszczący szpitalny oddział ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim**”, ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 542165-N-2018 z dnia 09.04.2018r informujemy:

Pytania:

Zamierzamy w ofercie wycenić następujące materiały i urządzenia równoważne.

I. Instalacje niskoprądowe:

- centralki, elementy kontrolno-sterujące, panele TR, zasilacze, ROP, wskaźniki zadziałania WZ, czujniki, głośniki, wzmacniacze, rejestratory wizji, kamery, monitory, switche, przełączniki sieciowe, karty pamięci, kontrolery, czytniki w systemach: DSO, kontrolki dostępu KD, telewizji przemysłowej CCTV i sygnalizacji alarmu pożaru SAP

II. Instalacje sanitarne:

- baterie, baterie prysznicowe, brodziki, zlewozmywaki, umywalki

III. Roboty budowlane:

- płytki gresowe na posadzki, wykładziny PCV, tapety z włókna szklanego, papy na pokrycie dachu

1. Dla wyżej wymienionych materiałów i urządzeń prosimy o podanie wymaganych niezbędnych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji należy traktować jako poziom odniesienia do wymaganych minimalnych parametrów technicznych. Oferent ma prawo zastosować dowolny materiał pod warunkiem iż będzie on posiadał parametry nie niższe od przyjętych w dokumentacji.

Parametry techniczne podane są w specyfikacjach technicznych

Baterie umywalkowe mechaniczne do umywalki z sitkiem higienicznym.

Głowica ceramiczna, wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach, bez ciągadła i korka.

Dostarczana z wężykami PEX W3/8". Mocowanie trzpieniami z Inoxy. W miejscach, gdzie zlokalizowano łazienki dla niepełnosprawnych zastosować baterie z wydłużonym uchwytem.

Baterie zlewozmywakowe stojące, Bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.

Głowica ceramiczna. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy. Dostarczana z wężykami PEX W3/8". Mocowanie trzpieniami z Inoxy.

Komplet natryskowy zawierający baterię z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia:

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłączy do węża natryskowego Z $\frac{1}{2}$ "
Słuchawka natryskowa na suwaku na chromowanym drążku natryskowym z mydelniczką i węzem. Obręcz zapobiegającą opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę.

Zastosować brodzik akrylowy głębokości 5cm, umywalki ceramiczne białe, z półnogą, w łazienkach NPS zastosować umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym szerokość min. 55cm. Zlewozmywaki ze stali szlachetnej, wpuszczane w blaty, dodatkowo w aneksach kuchennych do zastosowania umywalki ceramiczne wpuszczane w blat.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę posadzek na płytki gresowe, tapet z włókna szklanego i wykładziny PCV.

2. Prosimy określić ilość głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed manipulacją.

Odpowiedź: Należy zamontować 12 szt. głowic z zabezpieczeniem przed manipulacją.

3. Prosimy o dostarczenie do wyceny oferty, projektu aranżacji wnętrz.

Brak projektu uniemożliwia poprawna wycenę oferty.

Odpowiedź: Wyposażenie wnętrz-technologia (wyposażenie meblowe, komputer, monitor, sprzęt medyczny itp.) nie wchodzi w zakres przetargu. Na projekcie jest uwzględnione jako przykładowe zastosowanie wyposażenia

4. Prosimy o usunięcie zapisów SIWZ: „Wykonawca prac jest zobowiązany uszczegółowienie niniejszego projektu rysunkami wykonawczymi”

Uzasadnienie:

Ustawodawca w art. 31 Pzp określił sposób opisu zamówienia. Na podstawie delegacji art. 31 ust 4 Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U nr 202) w art. 5 ust 2 uszczegółowił co musi zawierać projekt wykonawczy: -

Rysunki wykonawcze (nie mylić z rysunkami warsztatowymi) detale architektoniczne należą do dokumentacji wykonawczej wymaganej do opisu zamówienia. Przerzucanie przez Zamawiającego wykonania rysunków wykonawczych na Wykonawcę jest niezgodne z cytowanymi wyżej ustawą Pzp i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

5. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych wymiarów zbiornika retencyjnego.

Uzasadnienie:

W opisie zamówienia ujęto znak towarowy „Amargo”. Firma Amargo nie produkuje zbiorników z płyt panelowych wyższych niż 3,0 m (6,5x9,7x2,9m) ze względów wytrzymałościowych.

Natomiast w dokumentacji wodno-kanalizacyjnej rys. WKS 04, WKS 06 wymagane wymiary zbiornika 9,92x6,12x3,4 m

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie większej ilości mniejszych zbiorników, połączonych za pomocą króćców kołnierzowych.



6. Zapytujemy czy można zastosować kilka mniejszych zbiorników spełniających parametry objętościowe opisane w dokumentacji.

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie większej ilości mniejszych zbiorników, połączonych za pomocą króćców kołnierзовych.

7. Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie:

- lądowiska dla helikoptera
- nadbudowę klatki schodowej z dźwigiem blok „B”.

Odpowiedź: Zakres przetargu nie obejmuje robót związanych z lądowiskiem, oraz przebudową klatki schodowej. Pierwotna dokumentacja była tworzona jako budowa nowego pawilonu wraz z lądowiskiem. Obecnie lądowisko jest wyłączone z zakresu robót, jednak z uwagi na wykorzystanie tej samej dokumentacji dotyczącej budynku może się zdarzyć nawiązanie w opisach branżowych do lądowiska.

8. Czy zakres przetargu obejmuje dostawy:

- mebli
- wyposażenia medycznego.

Odpowiedź: Wyposażenie wnętrz-technologia (wyposażenie meblowe, komputer, monitor, sprzęt medyczny itp.) nie wchodzi w zakres przetargu. Na projekcie jest uwzględnione jako przykładowe zastosowanie wyposażenia

9. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę paneli elewacyjnych z blachy tytanowo

-cynkowej na blachę tytanowo - aluminiową. Zamiana ta obniży wycenę oferty bez zmiany trwałości elewacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę paneli elewacyjnych.

10. Prosimy o zaktualizowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania.

Uzasadnienie: Przetarg jest opóźniony z przyczyn nie leżących po stronie oferentów.

Odpowiedź: Terminy zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 25.04.2018r do godz. 11.00 . Otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2018r o godz. 11.30.

iln

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec