

Sprawa ZP/05/2019

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1968 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym pn. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (SERWEROWNIA) ORAZ BUDOWA SIECI WiFi NA TERENIE SZPITALA”, wpłynęły do Zamawiającego pytania na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wymiarów istniejących w pomieszczeniu serwerowni szaf rack.

Odpowiedź: Szafa na środku wysokość – 200 cm, szerokość 60 cm, głębokość 120 cm. Dwie szafy w rogu, każda o wymiarach: wysokość 210 cm, szerokość 60 cm, głębokość 120 cm. Obie stoją obok siebie.

Pytanie nr 2: W związku z koniecznością wykonania podłogi podniesionej w pom. serwerowni, prosimy o potwierdzenie iż możliwe będzie dwukrotne wyłączenie i włączenie istniejącej infrastruktury IT w serwerowni na ok. 2h w uzgodnionym czasie, aby przenieść szafę z istniejącym sprzętem.

Odpowiedź: Zamawiający obawia się czy zatrzymanie istniejącej infrastruktury serwerowej nie spowoduje braku możliwości uruchomienia jej ponownie. Dlatego też prosimy rozważyć montaż podłogi przy podniesieniu szafy za pomocą np. hydraulicznym wózkiem podnośnikowym.

Pytanie nr 3: Ponieważ załącznik nr 2 (PFU) do postępowania nie zawiera informacji co do sposobu zasilania urządzeń access point będących przedmiotem postępowania, a istniejące przełączniki sieciowe nie posiadają funkcjonalności PoE (Power over Ethernet), prosimy o podanie sposobu w jaki Zamawiający zamierza zasiląć dostarczone przez Wykonawcę urządzenia access point.

Odpowiedź: Zasilanie Access Pointów będzie zrealizowane poprzez dedykowane zasilacze PoE montowane w punktach dystrybucyjnych. Zakres dostawy AP i zasilaczy PoE nie należy do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 4: Jeśli zapewnienie zasilania urządzeń access point ma być przedmiotem oferty Wykonawcy, to prosimy o wskazanie preferowanego lub wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania.

Odpowiedź: Zasilanie Access Pointów będzie zrealizowane poprzez dedykowane zasilacze PoE montowane w punktach dystrybucyjnych. Zakres dostawy AP i zasilaczy PoE nie należy do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie iż dla potrzeb okablowania dla urządzeń access point Zamawiający dopuszcza w miejscach, gdzie takowe występują, wykorzystanie istniejących tras kablowych w postaci kanałów PVC, gdzie nowe okablowanie logiczne częściowo będzie biegło wspólnie z przewodami elektrycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza okablowanie dla potrzeb urządzeń access point (AP) wykorzystując istniejące trasy kablowe PCV. W miarę możliwości technicznych okablowanie powinno być prowadzone w oddzielnych przegrodach niż okablowanie elektryczne.

Pytanie nr 6: Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zapisów „stanowiący przedmiot innego opracowania” dla następujących budynkowych punktów dystrybucyjnych wymienionych w punkcie 1.5 części opisowej PFU: LPDB3, OAIT, Apteka. Czy zapisy te oznaczają, że dla obszarów obiektu obsługiwanych przez te punkty dystrybucyjne Wykonawca ma nie zakładać montażu okablowania i urządzeń access point.

Odpowiedź: Zapis „stanowiący przedmiot innego opracowania” znalazł się przypadkowo. Sieć WLAN ma być dostępna w obszarach wybranych przez dział IT. Sieć WLAN ma pokryć zasięgiem wszystkie istotne funkcjonalnie pomieszczenia we wskazanych budynkach – oszacowano potrzebę około 50 punktów dostępowych zlokalizowanych wewnątrz budynków Szpitala.

Pytanie nr 7: Prosimy o informację, czy pierwsze piętro w budynku C ma być objęte montażem urządzeń access point podłączonymi do punktu dystrybucyjnego LPDCG.

Odpowiedź: Pierwsze piętro w budynku C ma być objęte montażem urządzeń access point podłączonych do punktu dystrybucyjnego LPDCG.

Pytanie nr 8: Prosimy o określenie dopuszczalnych godzin pracy w obiekcie, w tym ewentualnych ograniczeń w prowadzeniu prac hałaśliwych, takich jak wiercenie.

Odpowiedź: Prace nie mogą być prowadzone w czasie ciszy nocnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
mgr inż. ALDONA MIROSZIŃSKA