



Pomieszczenia			
Nr	Pom.	Pow.	Podłoga
1	Sala chorych nr 1	36,00	gras
2	Sala chorych nr 2	36,40	gras
3	Sala interwencyjnego nadzoru	38,80	gras
4	Pokoje szatni	18,70	gras
5	Pokoje szatni	12,45	gras
6	Kuchnia czysta	18,30	gras
7	Kuchnia brudna	4,84	gras
8	Sala chorych nr 3	36,00	gras
9	Pom. gospodarcze	4,02	gras
10	Korytarz	100,30	terakota
11	Sala chorych nr 4	20,44	gras
12	Łazienka	11,42	gras
13	WC - OK	4,27	terakota
14	Sala chorych nr 5	4,50	gras
15	Sala chorych nr 6	17,80	terakota
16	Sala chorych nr 7	9,70	gras
17	Gabinet zabiegowy	18,55	gras
18	Pom. socjalne	8,58	terakota
19	Pokoje pielęgniarów	9,12	terakota
20	Sala chorych nr 8	9,80	gras
21	Recepcja	19,40	terakota
+ pokój oddziałowy			
	Suma	440,34	
22	Umывальня	7,06	terakota
23	Umывальня	2,20	terakota
24	Komunikacja	2,90	terakota
25	Umывальня	1,87	terakota
26	Umывальня	4,48	terakota
27	WC	1,44	terakota
28	Pom. poro.	1,89	terakota
29	Umывальня	4,57	terakota
30	WC	2,20	terakota
31	WC	1,05	terakota
32	WC	0,87	terakota
33	Magazyn	1,89	terakota
34	Kuchnia brudna	9,15	terakota
35	Kuchnia czysta	11,80	terakota
	Suma	82,70	
	Razem	523,04	545,74

- P2** LUXIONA TROLL AMETYST NEW LED 4000LM 840 IP65 28W
- A3** LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800LM PLX IP44 840 28W wersja natynkowa
- A4** LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800LM PLX IP44 840 40W wersja natynkowa
- R1** LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 5400LM MLINE SH IP65 940 43W
- AW.** - oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h
- EW1** - oprawa ewakuacyjna jednostronna
- EW2** - oprawa ewakuacyjna dwustronna

- TB** - tablica bezpiecznikowa
- wyłącznik podwójny
- wyłącznik pojedynczy
- wyłącznik korytarzowy
- gniazdo 230 V
- gniazdo 230 V bryzgoszczelne
- oprawa oświetleniowa sufitowa
- oprawa oświetleniowa ścienna
- oprawa oświetleniowa ścienna bryzgoszczelna
- P1** LUXIONA TROLL AMETYST NEW LED 3000LM 840 IP65 19W

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11 27 - 400 OSTROWIEC		Skala 1:-	<b>SPIN-B</b>
Temat: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrzznego I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ( II piętro - blok C ) do potrzeb techniczno - sanitarnych INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Nr rys. 9	Data 02.2020
Branża Elektr.	Projektant Mieczysław Sznajder	Uprawnienia SWK/0056/POOE/03	Podpis