

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23.07.2020 r.

Sprawa ZP/17/2020

### Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „*Informatyzację ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu: Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego*”, opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2020/S 114–275895 z dnia 15.06.2020r. informujemy:

#### Pytania dotyczące produktu: UPS - 1 szt. (pozycja nr 13 - zadanie nr 1)

W związku z faktem, iż na rynku nie istnieje produkt spełniający wszystkie wymagania wyspecyfikowane przez Zamawiającego zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę treści Opisu Przedmiot Zamówienia oraz umożliwienie zaoferowania zasilacza:

- a) posiadającego częstotliwość wejściową: "50 / 60 Hz i zakres 45 ÷ 55 / 54 ÷ 66 ± 1 Hz" zamiast wymaganej 40-70 Hz
- b) którego producent nie posiada certyfikatu ISO 14001

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie częstotliwość wejściową: "50 / 60 Hz i zakres 45 ÷ 55 / 54 ÷ 66 ± 1 Hz". Zamawiający pozostawia wymóg w zakresie certyfikatu ISO 14001.

W związku z powyższą odpowiedzią zamawiający przesuwą termin składania ofert do 03.08.2020 r.

*Łewandowski*

*[Signature]*  
DYREKTOR  
mgr ANDRZEJ GRUZA