



- F - EUROPANEL LED 3800 Lm MICRO - PRM + ramka adaptacyjna N/T
- AW. - oświetlenie awaryjne LVNO 3W/1h w salach
- C AW. - oświetlenie awaryjne LVNC 3W/1h w korytarzach
- L - LOTOS Elegance Sq 2400 Lm CMW PC LED w łazienkach
- D - LOTOS Elegance Round 2400 Lm CMW
- EW2 - kierunek ewakuacji
- EW1 - oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego
- TB - tablica bezpiecznikowa
- wyłącznik pojedynczy
- gniazdo 230 V
- gniazdo 230 V brygosczełne
- oprawa oświetleniowa sufitowa
- oprawa oświetleniowa ścienna
- przycisk przyzywający
- połączenie telekomunikacyjne z korytarzem

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11 27 - 400 OSTROWIEC			Skala 1:50
Temat: Izolotka dla pacjentów - Oddział Ortopedia			Nr rys. 6
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			Data 12.2020
Branża elektr.	Projektant Gustaw Rzęsa	Uprawnienia 116/84	Podpis