

ZOZ.ZO/17/2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej klatki schodowe, dźwiękowego systemu ostrzegawczego zlokalizowanych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zakres czynności, niezbędny do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych, zawarty jest w załączniku nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

- 1) Termin wykonania zamówienia: 3 lata od zawarcia umowy
- 2) Warunki płatności: należność wypłacona będzie terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 4) osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: mgr inż. Mariusz Pastuszka
- 5) termin związania ofertą: **30 dni, od terminu składania ofert.**
- 6) opis sposobu przygotowywania ofert: **Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.**

2. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **Zamówienia Publiczne ZOZ, lub na adres e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl do 09.09.2021 r. do godz. 11.00, otwarcie dnia 09.09.2021 r. o godzinie 11.30.**

3. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: **cena 100%**
Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty} = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times \text{WAGA}$$

przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:

$C_{\min}$ - najniższa cena spośród badanych ofert

C_{bad} - cena oferty badanej

4. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: **O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej.**

5. Obowiązek informacyjny RODO.

Informacja w zakresie przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień do 130 000,00 zł:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1). Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 247 80 00 lub adres email info@zoz.ostrowiec.pl

2). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: iod@zoz.ostrowiec.pl

3). Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c(obowiązki prawne ciążyące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u Administratora.

4). Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

5). Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz inne podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

6). Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z udzielaniem zamówienia mają prawo do złożenia wniosku:

a) na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

e) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

f) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaze, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7). Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

8). Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000,00 zł.

9). Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik do zaproszenia stanowią:

Nr 1. zakres czynności, niezbędny do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych

Nr 2. druk oferty;

Nr 3. projekt umowy

Smul

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTOR NACZELNIK

dr n. med. Adam Karolik

OFERENT

ZAMAWIAJĄCY

Pieczęć Oferenta
Regon:

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041- 247-80-00
fax 041- 247-80-50

OFERTA

Osoby upoważnione do występowania w imieniu firmy (**zgodnie z wpisem w rejestrze lub z załączonym na piśmie upoważnieniem**)

.....
imię i nazwisko stanowisko

Osoby upoważnione do podpisania umowy w imieniu firmy (**zgodnie z wpisem w rejestrze lub z załączonym na piśmie upoważnieniem**)

.....
imię i nazwisko stanowisko

- osoba upoważniona do kontaktu
tel..... e- mail
- osoba odpowiedzialna w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.....
tel..... e- mail

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej klatki schodowe, dźwiękowego systemu ostrzegawczego zlokalizowanych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrovcu Świętokrzyskim**” o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrovcu Świętokrzyskim:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w ogłoszeniu za cenę:

Netto..... zł, brutto z 23% podatkiem VAT..... zł

Słownie brutto:.....

Termin płatności - przelewem do 60 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury, zgodnie z ust. 1 pkt. 2) zaproszenia

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ust. 1 pkt. 1) zaproszenia

Oświadczamy, że :

1. Nie zalegamy z opłatami podatku w Urzędzie Skarbowym
2. Nie zalegamy z odprowadzeniem składek na Ubezpieczenie Społeczne
3. Zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy samodzielnie bez współudziału podwykonawców/lub powierzmy podwykonawcy.....następujące części zamówienia.....*

* niepotrzebne skreślić

..... dnia 2021r.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA ZO...../2021

zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu2021 r. pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod nr KRS 000002506, posiadającym NIP - 661 - 19 - 59 - 864; REGON -000311473
zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez :

.....
z jednej strony, a:

.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**”

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca wykonywanie przeglądów serwisowych: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej klatki schodowe, dźwiękowego systemu ostrzegawczego zlokalizowanych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Zakres czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych, zawarty jest w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonywać prace określone w § 1 - raz na trzy miesiące.
2. **Zamawiający** zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonanych prac w dniu zgłoszenia zakończenia przeglądu przez pracowników **Wykonawcy**.
3. **Wykonawca** zobowiązany jest do prowadzenia książki kontroli pracy systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej oraz DSO dokonywania wpisów o przeprowadzonych przeglądach serwisowych i innych pracach, wykonywanych przy urządzeniach ppoż. i urządzeniach oddymiających.

§ 3

Zamawiający powierza Inspektorowi ds. p.poż. sprawowanie nadzoru nad pracami określonymi w § 1 umowy. Osoba ta jest uprawniona do stwierdzenia w imieniu **Zamawiającego** wykonania prac przez **Wykonawcę**. Zmiana osoby Inspektora ds. p.poż. sprawującego nadzór nad pracami nie wymaga zmiany niniejszej umowy. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora p.poż, **Zamawiający** niezwłocznie powiadomi on o tym fakcie w formie pisemnej **Wykonawcę**, podając imię i nazwisko nowego Inspektora ds. p.poż.

§ 4

1. Wynagrodzenie przysługujące **Wykonawcy** za wykonanie prac określonych w § 1 w okresie rozliczeniowym wskazanym w § 2 ust 1, wynosi zł netto (słownie:.....) + VAT 23%.
2. Kwota określona w § 4 ust.1 obejmuje:
 - wynagrodzenie **Wykonawcy** za przeglądy serwisowe wymienione w zał. nr 1 do umowy
 - koszty robocizny przy usuwaniu ewentualnych awarii systemów sygnalizacji pożaru, oddymiających, wynikłych z jego wadliwej pracy, nie powstałych z przyczyn określonych w § 9 ust. 1.
 - koszty materiałów pomocniczych.
3. Do kwoty wg ust. 1 doliczone mogą być koszty:
 - materiałów podlegających wymianie po ich zużyciu lub uszkodzeniu
 - naprawy czujek i podzespołów elektronicznych, wykonywanych przez producenta
 - usunięcia awarii systemu wynikających z przyczyn określonych w § 9 ust. 1.Zakres prac i wysokość kosztów musi być uzgodniona z Zamawiającym.

§5

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** na podstawie faktur VAT, wystawianych w oparciu o § 4 ust.1 złożonych Zamawiającemu wraz z pisemnym potwierdzeniem przez **Zamawiającego** wykonanych czynności lub robót (na kartach pracy).
2. Należności, określone wg ust. 1, będą płatne będą przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie..... dni od daty otrzymania faktury VAT oraz potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania prac serwisowych urządzeń w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz DTR (Dokumentacją techniczno-ruchową) i zaleceniami producentów systemów.
2. Usunięcia awarii wynikłych z wadliwej pracy urządzeń. (nie mających związku z § 9 ust.1) w przypadku otrzymania zgłoszenia od **Zamawiającego**.
3. Przeprowadzenia jednorazowego przeszkolenia personelu i osób dozoru technicznego, odpowiedzialnych z ramienia **Zamawiającego** za właściwą eksploatację urządzeń.

4. Prowadzenia szkoleń uzupełniających - w miarę potrzeb i w terminach uzgodnionych z **Zamawiającym**. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony przez **Zamawiającego**.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia **Wykonawcy** dostępu do obiektów i pomieszczeń, w których będą prowadzone prace serwisowe w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
2. Nie dokonywania bez uzgodnienia z **Wykonawcą** zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.
3. W przypadku stwierdzenia awarii lub usterek w pracy urządzeń objętych serwisem, zgłosić ten fakt **Wykonawcy** (telefonicznie lub pisemnie: email). Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w czasie 36 godzin od jej zgłoszenia.

Numerzy telefonów do zgłoszenia awarii lub usterek oraz kontaktu z Wykonawcą to:.....

Adres email do zgłoszenia awarii lub usterek oraz kontaktu z Wykonawcą to:.....

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania **Zamawiającego** o zmianie swoich danych adresowych, a także numerów przewidzianych do kontaktu i zgłaszania awarii lub usterek

§ 8

Przeprowadzenie kontroli sprawności urządzeń ppoż. i oddymiających może odbywać się jedynie w obecności Wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenia instalacji, powstałe w czasie kontroli przez osoby nie upoważnione do jej przeprowadzenia, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia awarii powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub w wyniku prowadzonych w obiekcie **Zamawiającego** robót remontowo – budowlanych a w szczególności:
 - zerwania, przecięcia lub zwarcia linii kablowych i dozorowych,
 - uszkodzeń mechanicznych urządzeń i podzespołów,
 - zamałowania czujek, przycisków itp.wykonanie napraw musi być potwierdzone na piśmie przez **Zamawiającego**.
2. Za okres niesprawności urządzeń, powstałych w okolicznościach lub z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności

§ 10

1. Umowa zawarta zostaje na okres 36 miesięcy, począwszy od
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w szczególności gdy nie wykona prac określonych w § 1 niniejszej umowie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lub gdy nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w czasie 36 godzin od jej zgłoszenia.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron.
5. W sprawach nie unormowanych umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Zamawiającego** i jeden egzemplarz dla **Wykonawcy**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zakres czynności serwisowych

1. Centralka SSP, ODDYMIANIE - łącznie z podstawowym układem zasilania.
 - sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
 - sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
 - wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia
 - sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową
 - wymiana bezpieczników
2. Awaryjne źródło zasilania - akumulatory
 - sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w układzie zasilania awaryjnego
 - sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów
 - czyszczenie i konserwowanie zacisków
 - sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń
3. Linie dozorowe
 - sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych
 - sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża
4. Sygnalizatory pożaru, przyciski, czujki
 - sprawdzenie poprawności działania czujek
 - sprawdzenie poprawności działania przycisków
 - sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń
 - wymiana wadliwie działających sygnalizatorów akustycznych, czujek, przycisków i wskaźników
5. Siłowniki, wentylatory oddymiające
 - sprawdzenie prawidłowości połączeń
 - sprawdzenie poprawności działania w oparciu o DTR producenta
 - wykonanie testów przewidzianych w DTR
6. Dźwiękowy System Ostrzegawczy – blok C szpitala.
 - sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR
 - sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów
 - sprawdzenie poprawności zasilania i połączeń w szafie DSO

- robo-

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA