

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.09.2021 r.

Sprawa ZO/17/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej klatki schodowe, dźwiękowego systemu ostrzegawczego zlokalizowanych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 03.09.2021 r. informujemy:

Pytania:

1. Proszę o doprecyzowanie nazwy producenta centrali SSP i oddymiania i szacunkowej liczby elementów tych systemów. Proszę o wskazanie liczby głośników Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – blok C szpitala.

Odpowiedź:

DSO

centrala: Bosch Praesideo

szafa DSO Marawex,

wyposażenie systemu:

głośnik ścienny LBC 3018/01 -135 sztuk

głośnik sufitowy LBC3087/01 -13 sztuk,

projektor dźwięku LBC 3432/03 - 10 sztuk

System sygnalizacji pożaru

GE

optyczna czujka dymu DP2061N -168 szt

ręczny ostrzegacz pożaru DM2010 -11 sztuk

karta pętli LC1502

2. Proszę o podanie zestawienia urządzeń zainstalowanych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim podlegającym przeglądom konserwacyjnym.

Odpowiedź:

DSO

centrala: Bosch Praesideo

szafa DSO Marawex,

wyposażenie systemu:

głośnik ścienny LBC 3018/01 -135 sztuk

głośnik sufitowy LBC3087/01 -13 sztuk,

projektor dźwięku LBC 3432/03 - 10 sztuk

System sygnalizacji pożaru

GE

optyczna czujka dymu DP2061N -168 szt

ręczny ostrzegacz pożaru DM2010 -11 sztuk

karta pętli LC1502

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTOR NACZELNY

dr n. med. Adam Karolik