

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 08.09.2021 r.

Sprawa ZO/17/2021**Wszyscy wykonawcy**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych: instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiającej klatki schodowe, dźwiękowego systemu ostrzegawczego zlokalizowanych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 03.09.2021 r. informujemy:

Pytania:

1. Czy zamawiający umieści aktualną liczę elementów ssp w odpowiedziach?
Jest to istotne do ewentualnych szacunków ilości elementów do serwisowania

Odpowiedź:

Element	Typ	Ilość
Czujki	OPT	558
ROP	ROP	31
MODUŁ	4I/O	20
MODUŁ	2I/1O	9
	RAZEM	618

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTOR NAJELNY
dr n. med. Adam Karolik

Profr. Kalkowski