

Ostrowiec Św. 14.06.2022

SPRAWA ZOZ ZP/21/2022

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania Dotyczące postępowania prowadzonego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pn: Zakup i dostawy gazów medycznych dla ZOZ Ostrowiec wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen – powtórzenie informujemy:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia §2 ust. 2 Projektu Umowy na następujące:
"Zamówienia mogą być składane Dostawcy drogą pisemną, tj. e-mailem".

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli 50l o pojemności wodnej 10,6m³ dla produktu argon 5.0?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, pkt. 3 formularza asortymentowo - cenowego dopuszcza butle tlenu medycznego o pojemności 1,1m³ i mniejsze?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli o pojemności 3,23m³ dla mieszanki do znieczulenia 50/50% tlen/podtlenek azotu?

W przeliczeniu:

$$2,8\text{m}^3 \times 12 = 33,6\text{m}^3$$

$$33,6 / 3,23 \approx 11 \text{ (butli)}$$

Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, pozycji nr 4 miał na myśli jednorazowy ustnik z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50?

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Kopiec